

## 정기검사 확인증



발행번호 제 231052392 호

고객번호 : 5530-01079921

신청인	대표자 성명	정해린		전화번호	0313208272		
	회사명 또는 상호	삼성물산(주)에버랜드리조트					
	주소	경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199 (삼성에버랜드)					
검사결과	검사전기설비	수전설비 (수변전설비) 154000(V) 120000(kW)					
	검사연월일	2023-08-18					
	검사자	소속	용인지사	성명	이일기 등 7명		
	판정	합격	다음검사	2025-05-18			
입시사용	허용사유 :						
	사용기간 :						
	사용범위 및 사용방법 :						
기타 :	<p>1. 금회 검사 분은 한전 계약전력 50MVA, TR 용량 MTR 1, 2 각 50MVA 로 냉각 방식 자냉식으로 사용 중인 수변전 설비에 대한 검사입니다.  한전 계약 용량 변경 및 각 MTR 부하 사용량 변경시에는 면밀한 용량 확인으로 냉각방식에 따른 변전 용량을 확인하시고 사용 하시기 바랍니다.</p> <p>2. 금회 정기검사는 고객 내부사정에 따른 요청에 따라 한전 책임 분계점 미개방으로 책임분계 2차측으로 부터 인입 개폐기 까지 무정전 검사를 실시 하였습니다. 차기 검사시에는 책임 분계점을 반드시 개방 하시고 검사를 받으시기 바랍니다.</p> <p>3. 금회 검사부분 이외 구내배전 전기설비는 전기안전 관리자가 자체 점검후 이상이 없음을 확인하시고 사용 하시기 바랍니다.</p> <p>4. MTR1 2차측 중성점 접지 개폐기 VCB 는 상시 단락 상태로 운용 하시어 1차와 2차 의 혼속에 의한 전위상승등의 기능을 확보 하시기 바랍니다. 또한 VCB 개폐기는 오조작이 불가능 하도록 조치 하시어 안전한 전기 사용 바랍니다.</p> <p>전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.</p>						
	2023		년	08	월	18	일
	<b>한국전기안전공사</b> 사장						
검사신청인	정해린 귀하						



※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자적으로 발행되었습니다. 확인증 출력일시 : 2023-09-02

원본대조필

